



CONCURSO: No. MPA-DOP-ISN-IR-001-2020
LICITACION: INVITACION RESTRINGIDA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN PINAL DE AMOLES, QRO., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 09 DE MARZO DE 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CITA EN CALLE JUÁREZ N° . 4, COL. CENTRO, C.P. 76300,; Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN III DE LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y NUMERAL TERCERO DEL APARTADO I (REFERENCIAS) DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN, DESPUES DE HABER REALIZADO LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, SE LLEVA A CABO EL **ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES** REFERENTE A LA:

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO

LICITACIÓN N°	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ENTIDAD
INVITACIÓN RESTRINGIDA N° MPA-DOP-ISN-IR-001-2020	AHUACATLÁN DE GUADALUPE	PINAL DE AMOLES	QUERÉTARO

CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL ING. RICARDO VIEYRA BONILLA SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA ATENDER ESTE TRÁMITE Y LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS PROPIAS BASES DE PARTICIPACION.

N°	EMPRESA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	C. MANUEL MARTÍNEZ GUZMÁN	1.-EN EL CONCEPTO "PISO DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=300 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON FIBRA METÁLICA", SE SOLICITA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA FIBRA METÁLICA, TAMBIÉN QUE SE ESPECIFIQUE EL TIPO DE MOLDEURA A UTILIZAR AL IGUAL QUE EL TIPO DE COLOR QUE SE APLICARA 2.-EN EL CONCEPTO "BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO", SE SOLICITA LA INFORMACIÓN QUE ESPECIFIQUE EL TIPO DE MOLDEURA A UTILIZAR AL IGUAL QUE EL TIPO DE COLOR QUE SE APLICARA. (AHUACATLÁN)	1.- EL MOLDE CON QUE SE HARÁ EL TERMINADO DEL CONCRETO ESTAMPADO SE DARÁ A CONOCER AL CONTRATISTA ADJUDICADO EN EL DIA DE INICIO DE LA OBRA MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA LO MISMO QUE EL COLOR DEL PISO TERMINADO. LA FIBRA DE ACERO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ASTM A820 TIPO 1 (XOREX) FILAMENTOS DE ACERO CORTADOS Y DOBLADOS 2.- EL MOLDE CON QUE SE HARÁ EL TERMINADO DEL CONCRETO ESTAMPADO SE DARÁ A CONOCER AL CONTRATISTA ADJUDICADO EN EL DIA DE INICIO DE LA OBRA MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA LO MISMO QUE EL COLOR DEL PISO TERMINADO
2	INGENIERIA, CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S DE R.L DE C.V	EN EL CONCEPTO " SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROL TIPO COLONIAL PARA LUMINARIA...", SE SOLICITA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL FAROL.	EL FAROL SERÁ CON CUERPO Y TAPA CON FINOS ACABADOS DE ALUMINIO PURO FUNDIDO Y MOLDEADO EN ARENA RECUBIERTO CON PINTURA TIPO POLIESTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, REFRACTOR DE 4 CRISTALES PLANOS TERMO TEMPLADOS, REFLECTOR INTERIOR DE LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADA, ENTRADA PARA PUNTA DE POSTE DE 2½" Y PORTALAMPARA TIPO MOGUL DE PORCELANA E39.

**OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020**



3	ING. J. NOÉ BUENO SAN JUÁN	SIN PREGUNTAS	
---	-------------------------------	---------------	--

PARA CONSTANCIA Y EFECTO LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO A LOS 09 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2020

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA
C. MANUEL MARTÍNEZ GUZMÁN		
INGENIERIA, CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE RL DE CV		
ING. J. NOE BUENO SANJUAN		

DE LA MISMA MANERA SE NOTIFICA LA PRESENCIA EN EL LUGAR DE LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE:

SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
ING. JORGE ENRIQUE RESÉNDIZ RESÉNDIZ	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
ING. RICARDO VIEYRA BONILLA	ENCARGADO DEL AREA DE PLANEACION	

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR TERMINADA LA PRESENTE VISITA SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL DIA SEÑALADO Y FIRMAN QUIENES ASI LO CONSIDERARON. PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN.

**OPERADO IMPUESTO
SOBRE NÓMINA 2020**